

平成24年6月28日（木） 14：30～15：00 職場巡視結果表(場所別) ①～⑯は巡視する順番です。

	管理棟			講義棟	情報科学部棟			講義棟					図書館
	①学生相談室	②保健室	③県立大学事務室 ④総務部門等事務室	⑤B101	⑥利用案内室 ⑦周辺機器室	⑧教員センター (情報)	⑨情報科学棟南側	⑩キャリア支援室	⑪教員センター (外・日・教)	⑫非常勤講師控室	⑬学務部事務室	⑭H201 ⑮H202	⑯学術情報部 事務室
安全衛生環境	<相談中だったため巡視せず>	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。
VDT作業環境	<相談中だったため巡視せず>	・問題なし。 ②500ルクス	・問題なし。 ③820ルクス ④630ルクス	・問題なし。 ⑤660ルクス	・問題なし。 ⑥585ルクス ⑦685ルクス	・問題なし。 ⑧830ルクス	・問題なし。	・問題なし。 ⑩835ルクス	・問題なし。 ⑪660ルクス	・問題なし。 ⑫960ルクス	・問題なし。 ⑬1,054ルクス	・問題なし。 ⑭845ルクス ⑮860ルクス	・問題なし。 ⑯720ルクス
その他	<相談中だったため巡視せず>	・問題なし。	④コンセントの 差込がゆるい箇所があった。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・電灯が1か所 きれいていた。 ・電灯が1か所 きれいかかっていた。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。	・問題なし。

※下線は、前回指摘事項。