

	管理棟			情報科学部棟			講義棟					図書館	
	①学生相談室	②保健室	③県立大学事務室 ④総務部門等事務室	⑤利用案内室 ⑥周辺機器室	⑦教員センター(情報)	⑧情報科学棟南側	⑨キャリア支援室	⑩教員センター(外・日・教)	⑪非常勤講師控室	⑫学務部事務室	⑬H203	⑭G001 ⑮G002	⑯学術情報部事務室
安全衛生環境													
VDT作業環境	①530ルクス	②320ルクス	③900ルクス ④300ルクス	⑤545ルクス ⑥658ルクス	⑦700ルクス		⑨630ルクス	⑩600ルクス	⑪930ルクス	⑫550ルクス	⑬590ルクス	⑭550ルクス ⑮570ルクス	⑯530ルクス
前回指摘箇所・確認				⑤棚の上にトナーが積んで置いてあった。 ⇒撤去済。				・電灯が1か所切れていた。 ⇒交換済。 ・棚の上にラジカセ・段ボール箱が置いてあった。 ⇒撤去済。 2本/1か所		・棚の上に空き箱が積んで置いてあった。 ⇒撤去済。 講義棟B209では電灯が1か所切れていた。 ⇒交換済。 講義棟B205では電灯が1か所切れていた。 ⇒交換済。 2本/1か所			・棚の上にスキヤナーや防災用具入りの段ボール箱が置いてあった。 ⇒撤去済。
今回指摘箇所			④棚の上に物が置いてあった。 ⇒撤去済。							・通路にあるコード固定ガムテープがはがれていた。 ⇒処理済。			